

寄港地ごとの危険物保管施設設備状況（消防法該当品）

| 寄港地 | 消防法第4類 アルコール類 | 消防法第4類 第一石油類～第四石油類 |
|------|------------------|-----------------------|
| 市原港 | 貯蔵可（2,000KL） | 貯蔵可（1,000KL） |
| 清水港 | 貯蔵可（960KL） | 貯蔵可（960-1,920KL） |
| 函館港 | 仮貯蔵 | 仮貯蔵 |
| 苫小牧港 | 仮貯蔵 | 仮貯蔵 |
| 八戸港 | 仮貯蔵 | 仮貯蔵 |
| 大船渡港 | 即時 | 即時 |
| 名古屋港 | 要確認 | 要確認 |
| 徳山港 | 即時 | 貯蔵可 ※第一石油類は即時 |
| 門司港 | 仮貯蔵 | 仮貯蔵 |
| 大分港 | 即時 | 即時 |



「消防法該当品以外も保管できるの?」「どれくらいの量・期間保管できるの?」等々、
お客様の疑問、お困り事ごと遠慮なくお問い合わせください



お電話から

0 5 4 - 3 6 5 - 1 3 4 8



メールから

zz650@suzuyo.co.jp



担当

鈴与(株) 袖師埠頭事業部 五百旗頭/岡

いおきベ